

INFORMATION

Druckminderer in Trinkwasserhausinstallationen

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Januar 2011

bei Überprüfungen von Trinkwasserinstallationen in unserem Wasserversorgungsgebiet haben wir häufig festgestellt, dass im Bereich der Hausinstallation kein Druckminderer vorhanden ist.

Gemäß der DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser - Inneninstallationen (TRWI) ist dieses sicherheitstechnische Bauteil erforderlich, wenn der Wasserdruck an den Entnahmestellen im Haus **5 bar** überschreitet bzw. überschreiten kann.

Da der Druck im Versorgungsnetz der Stadtwerke Wesel GmbH aus betriebsbedingten Gründen 5 bar überschreiten kann, empfehlen wir Ihnen den Einbau eines Druckminderers.

Dadurch schützen sie Ihre Geräte und Einrichtungen im Haus, die nur einem geringeren Druck ausgesetzt werden dürfen.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir oder Ihr Installateur hierzu gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner in unserem Hause ist Herr Thomas Steffans, Tel.: 02 81 / 96 60 – 3 17.

Ihre
STADTWERKE WESEL GmbH